



Data **- 2 NOV 2022** Protocollo N. **506841** Class. Prat. Fasc. Allegati N. 1

Oggetto: D.G.R. n.1572 del 03/09/2013 D.G.R. n. 899/2019 D.G.R. n. 1381/2021 e art. 89 D.P.R. 380/01
Comune di Rossano Veneto – AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO – COMMERCIALE
ESISTENTE DI PROPRIETÀ DELLE DITTE GASTALDELLO SRL E WILIER TRIESTINA SPA, IN
VARIANTE AL PAT E AL PI VIGENTE.
Parere di Compatibilità sismica

Al Signor Sindaco
del Comune di ROSSANO VENETO

e.p.c.: Alla Dir. Difesa del Suolo e Coste
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive
Calle Priuli Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Alla Direzione Lavori Pubblici
ed Edilizia
P.zzo Linetti – Cannaregio 99
30121 VENEZIA

PARERE DI COMPATIBILITA' SISMICA
(D.G.R. 1572/2013 – D.G.R. 899/2019 – DGR 1381/2021 – Art. 89 DPR 380/01)

- VISTA la richiesta del parere di Compatibilità Sismica, trasmessa da codesto Comune con nota n. 293591 in data 30/06/2022;
- VISTO lo Studio di compatibilità sismica a firma del Dott. Geol. Lilia Viero;
- PRESO ATTO della nota relativa al parere di competenza della Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia prot. n. 496788 del 25/10/2022, che si allega in copia;
- VISTA la D.G.R.V. n. 1572 del 03/09/2013;
- VISTA la D.G.R.V. n. 899 del 28/06/2019;
- VISTA la D.G.R.V. n. 1381 del 12/10/2021;
- CONSIDERATO che il Comune di Rossano Veneto è dotato dello studio di microzonazione sismica di 1^a e 2^a livello esteso a tutto il territorio;
- A seguito di istruttoria condotta da questo Ufficio;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la Compatibilità Sismica, all'approvazione della Variante al Piano degli Interventi con il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nella citata Relazione di compatibilità geologica, geomorfologia e idrogeologica e della suddetta nota della Direzione Difesa del Suolo.

Si rammenta, infine, che il presente parere non esime dall'obbligo di depositare presso il Comune competente per territorio, prima dell'inizio lavori, i progetti esecutivi di tutte le opere previste dall'art. 93 del D.P.R. 380/01.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:

Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Paolo Marchetti

Responsabile per l'istruttoria: Referente Ing. Laura Martina Scapin - Tel. 0444 337829

Istruttore: Arch. Ilaria Greco - Tel. 0444 337831 - e-mail: ilaria.greco@regione.veneto.it

Referente Sig.ra Wilma Carboniero - Tel. 0444 337877 - e-mail: wilma.carboniero@regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800110900

Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867

e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it





giunta regionale

26 OTT. 2022

25 OTT. 2022

CS
SANTO GLECO
Allegati N°

Data 25 OTT. 2022 Protocollo N° 496288 Class: 4.620 Fasc. 03.1

Oggetto: Comune di Rossano Veneto (VI) – SUAP Immobiliare Gastaldello srl e Wilier Triestina Spa -
Ampliamento attività produttiva
Parere di competenza ai sensi delle D.G.R. 1572/2013, D.G.R 899/2019, D.G.R 1381/2021 e dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

U.O. Genio Civile Vicenza
SEDE

Con nota n. 301620 del 06/07/2022 il Genio Civile di Vicenza ha chiesto il parere di competenza ai sensi delle D.G.R. 1572/2013, D.G.R 899/2019, DGR 1381/2021 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 sulla documentazione presentata a supporto del SUAP in oggetto, inviata dal Comune di Rossano Veneto (VI).

Il Comune in esame è classificato in zona sismica 2 in base alla D.G.R. 244/2021 e rientra nella Mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519/2006, con valori di accelerazione massima attesa al suolo compresi tra 0,150 e 0,200 g.

Il territorio è compreso nell'elenco dei comuni di cui all'Allegato B della DGR 1572/2013 e all'Allegato B della DGR 1381/2021 in base alla quale ogni strumento urbanistico deve essere dotato di uno specifico studio di microzonazione sismica redatto secondo specifiche linee guida regionali.

Il comune di Rossano Veneto è dotato di uno studio di Microzonazione Sismica redatto al 1° livello di approfondimento, realizzato nell'ambito dei cofinanziamenti del Dipartimento di Protezione Civile nazionale in base all'OCDPC 293/2015 per l'annualità 2014 e valutato dalla scrivente struttura, con parere n. 241203 del 20/06/2017, conforme alle disposizioni degli ICMS della Commissione Tecnica per la microzonazione sismica.

Il comune è inoltre provvisto di uno studio di MS di 2° livello, esteso a tutto il territorio comunale urbanizzato e urbanizzabile, per il quale la scrivente ha espresso parere con nota n. 482938 del 26/11/2015.

Il SUAP in oggetto prevede l'ampliamento delle superfici esistenti destinate a produzione, uffici, magazzini e servizi per una superficie di mq 10.768,00.

Per il SUAP in oggetto è stata presentata una regolare attestazione, come indicato dalla circolare n. 71886 del 16/02/2022, nella quale si evidenzia che l'area di interesse è correttamente studiata ai necessari livelli di approfondimento sismico, come previsto dalle D.G.R. 1572/2013, DGR 899/2019, DGR 1381/2021.

Inoltre, considerato che il sito del SUAP in oggetto non risulta interessato dalla presenza di elementi morfologici sismicamente significativi, si ritengono soddisfatte anche le disposizioni previste dall'art. 89 del DPR 380/2001.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa_suolo@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Considerato, infine, che gli studi di Microzonazione Sismica sono effettuati per consentire una corretta e sicura pianificazione urbanistica e per indirizzare la progettazione, si ritiene necessaria, in fase esecutiva di tutti gli interventi previsti dal SUAP in oggetto, la predisposizione di opportune verifiche, con particolare attenzione alla determinazione dei parametri sismici necessari alla progettazione, come previsto dal DM 17/1/2018.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro De Sabbata

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Alessandro De Sabbata
U.O. Servizio geologico e attività estrattive: Direttore dott. geol. Giulio Fattoreto
Responsabile dell'istruttoria - P.O. Geologia Sismica: dott.ssa Anna Galuppo
Istruttore/collaboratore: dott.ssa Anna Galuppo